

# 南投縣都市設計審議幹事會審查會議紀錄

壹、開會時間：106年8月30日上午9時00分

貳、開會地點：南投縣政府B棟2樓會議室

參、主持人：張執行秘書美紅

記錄：張瑞芳

肆、出席單位及人員：如附簽到簿

伍、討論事項：

第一案：「台灣電力股份有限公司電梯增建暨外牆更新及景觀工程(明潭段556)」

都市設計審議，請審議。

決議：

一、檢附建築物增建前後對照表並說明。

二、面積計算請依土地使用分區檢討修正。

三、平面圖請依建築技術規則檢討修正。

四、檢附原核准圖說作為增建前後對照。

五、屋頂增設冷氣機設備等請補附圖說說明。

六、補充說明本案停車位需求，包括公務停車需求、員工停車需求及洽公民

眾之停車需求等，並說明及標示新增停車位置與欲移植之原黑松木之間

關係。

七、建議建築物外牆設計可融入日月潭或台電歷史之圖像，強化立面之意象。

八、土地使用分區請依現行計畫修正，另計畫書第7頁所示800M內無公共設

施乙節，請確認。

九、本案屬供公眾使用建築物，以上意見修正後授權業務單位審查後，提請  
委員會審議。

陸、臨時動議：無

柒、散會。