

南投縣都市設計審議幹事會審查會議紀錄

壹、開會時間：105年8月30日上午9時30分

貳、開會地點：南投縣政府B棟2樓會議室

參、主持人：張執行秘書美紅

記錄：張瑞芳

肆、出席單位及人員：如附簽到簿

伍、討論事項：

第一案：「曾錦堂住宅新建工程」都市設計審議，請審議。

決議：

- 一、請依「南投縣都市設計審議委員會審議原則及規範」檢討植栽綠化乙節規定。
- 二、平面圖請依建築技術規則檢討修正(開窗檢討)。
- 三、平面圖、立面圖及3D透視圖不符，請修正。(開窗位置、屋頂水塔)
- 四、立面圖請標示欄杆間距。
- 五、請檢附剖面圖。
- 六、本案若需設置擋土牆(圍牆)請於圖說標示並檢討。
- 七、以上意見修正後，授權業務單位審查後，再簽請主任委員同意核准。

柒、散會。