

南投縣都市設計審議幹事會議會議紀錄

壹、 開會時間：99年3月5日下午2時

貳、 開會地點：南投縣政府B棟2樓會議室

參、 主持人：陳執行秘書錫慶

記錄：王薇凱

肆、 出席單位及人員：如附簽到簿

伍、 討論事項：

第一案：「陳世鴻第四戶雙併別墅住宅新建工程案」都市設計審議，提請討論。

決議：

- 一、 請依規檢討建物開口防火時效規定。
- 二、 立面圖請標示建物材質及色彩，並檢附建物側立面圖(共4側)。
- 三、 鋪面材質(壓花水泥)請依規檢討透水性。
- 四、 報告書內容8米計畫道路請修正為4米人行步道。
- 五、 基地綠化量請依規檢討。
- 六、 欄桿設計請依規檢討。
- 七、 請標示基地地面層及階梯高程設計。
- 八、 色彩計畫與立面圖標示不符，請修正。
- 九、 請設計單位依以上意見檢討修正後再提幹事會審議。

陸、 臨時動議：無

柒、 散會