

南投縣都市設計審議幹事會議會議紀錄

壹、 開會時間：99年1月12日上午9時30分

貳、 開會地點：南投縣政府B棟2樓會議室

參、 主持人：陳執行秘書錫慶

記錄：王薇凱

肆、 出席單位及人員：如附簽到簿

伍、 討論事項：

第一案：「曹森鎮農業資材室新建工程案都市設計審議，提請 討論。

決議：

- 一、 本案為農業區新建農業資材室，有關「南投縣都市設計審議委員會審議原則及規範」植栽綠化乙節，考量農業區應以農作為主，同意以農作物檢討，不受前揭規範限制，惟興建農業設施外之土地，應維持農業使用。
- 二、 立面圖與透視圖不符請修正。
- 三、 請加強建物材質標示。
- 四、 基地位置圖請標示現有農路位置。
- 五、 以上意見修正後，授權業務單位審查後，再簽請同意核准之。

第二案：「石培平店舖住宅新建工程案」都市設計審議，提請 討論。

決議：

- 一、 建議將法定空地結合綠化空間集中留設於基地前側。
- 二、 背向、右向立面請標示建物材質及色彩，窗框請標示色彩。

- 三、 現況照片及 3D 模擬圖應說明鄰近建築物之外觀。
- 四、 正向、背向立面圖與 3D 模擬圖窗戶、欄桿及圖騰不符請修正。
- 五、 請加強圖騰說明。
- 六、 請加強說明植栽綠化樹種。
- 七、 基地地面層高程設計應與鄰地順平，並於相關圖面標示高程差。
- 八、 以上意見修正後，授權業務單位審查後，再簽請同意核准之。

陸、臨時動議

第一案：「宋甲田住宅增建工程案」都市設計審議，提請 討論。

決議：

- 一、 請檢附委託書。
- 二、 請補充建築線成果圖，並依成果修正報告書內容。
- 三、 現況照片及 3D 模擬圖應說明鄰近建築物之外觀，另現況照片與實際情形是否相符，請釐清。
- 四、 請檢討建物材質(原木樑柱及原木飾條)適宜性，並標示色彩。
- 五、 平面圖及立面圖比例尺不符請修正。
- 六、 請依「南投縣都市設計審議委員會審議原則及規範」檢討植栽綠化乙節規定。
- 七、 建物開窗請依建築相關法規檢討修正。
- 八、 立面圖請標示建物材質及色彩(含窗框)。
- 九、 屋頂材質請依規檢討防火時效。
- 十、 以上意見修正後，授權業務單位審查後，再簽請同意核准之。

柒、散會