

## 南投縣都市設計審議幹事會議會議紀錄

壹、 開會時間：98年9月4日上午9時

貳、 開會地點：南投縣政府B棟2樓會議室

參、 主持人：陳執行秘書錫慶

記錄：王薇凱

肆、 出席單位及人員：如附簽到簿

伍、 討論事項：

第一案：「江志達店舖新建工程」都市設計審議，請審議。

決議：

- 一、 屋頂層平面圖繕誤，請修正。
- 二、 騎樓退縮空間設計請考量鄰近建物簷廊之高度、色彩、材質檢討。
- 三、 請說明污水處理設施位置。
- 四、 審議規範檢討表用途繕誤，請修正。
- 五、 邵族文化特色之裝修面積檢討之牆面計算，漏計三角形屋頂立面部份，請修正。
- 六、 以上意見修正後，授權業務單位審查後，再簽請同意核准之。

第二案：「簡連春、李吳絳仙店舖住宅新建工程」都市設計審議，請審議。

決議：

- 一、 立面圖請增加高程標示。
- 二、 請加強立面材質說明，並標示防火時效。

- 三、 綠化面積檢討乙節，植草磚請以 1/2 計算。
- 四、 P10 植栽綠化乙節，一樓退縮 2 公尺部份請說明部份係鋪設植草磚。
- 五、 以上意見修正後，授權業務單位審查後，再簽請同意核准之。

#### 陸、臨時動議

第一案：「詹焜煥店舖住宅新建工程(變更設計)案」都市設計審議，請審議。

#### 決議：

- 一、 立面變更部份請依規標示。
- 二、 以上意見修正後，授權業務單位審查後，再簽請同意核准之。

#### 柒、散會