

南投縣都市設計審議幹事會審查會議紀錄

壹、開會時間：109年6月22日下午2時30分

貳、開會地點：南投縣政府B棟2樓會議室

參、主持人：張執行秘書美紅

記錄：張瑞芳

肆、出席單位及人員：如附簽到簿

伍、討論事項：

第一案：「魚池鄉水社段756、756-1地號住宅新建工程」都市設計審議，請審議。

決議：

- 一、報告書封面請註明工程名稱及地段地號。
- 二、植栽綠化示意圖、車行及人行示意圖、通風採光檢討表等計畫書圖說請檢附清楚可辨識之圖示。
- 三、請檢討兩棟建築物開口距離之防火時效。
- 四、請檢附剖面圖說。
- 五、立面圖騰請重新檢討。
- 六、請依「南投縣都市設計審議委員會審議原則及規範」檢討植栽綠化。
- 七、重新檢附現況套3D模擬圖。
- 八、以上意見修正後，再提幹事會審議。

陸、臨時動議：

第一案：「劉舜蕉住宅新建工程(頂城段 1130)」都市設計審議，請審議。

決議：

- 一、檢附水保核准文件。
- 二、應檢附三個月內之土地登記謄本。
- 三、土地使用權同意書與土地登記謄本清冊之所有權人應相符，請確認。
- 四、配置圖之基地位置應完整標示並上色。
- 五、植栽綠化計算應植 11 株與圖面標示棵樹不符，請修正。
- 六、平面圖請依規檢討擋土牆。
- 七、以上意見修正後，再提幹事會審議。

捌、散會。